



2014001380A



国家强制性产品认证 试验报告

☒ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2016CCC0302-2250776
(任务编号)

产品名称: 刀型触头熔断器支持件

型 号: NHZ1-00

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 刀型触头熔断器支持件 型 号: NHZ1-00 商 标: / 样品数量: 31 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2016-03-15 完成日期: 2016-04-06	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
--	---

试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NHZ1-00

额定电压 Un: AC690V/DC80V(160A), DC80V(250A, 600A);

额定电流 In: 160A, 250A, 600A;

额定分断能力 I1: 50kA(AC690V), 25kA(DC80V);

极数: 1P

主检: 王 炜 签字:  日期: 2016-05-23

审核: 姚惠芳 签字:  日期: 2016-05-23

签发: 陈 源 签字:  日期: 2016-05-23



备注:

支持件:	配熔断体:
160A: #01~#12	NHZ1-00S 160A #01-#03 RT16-00 160A
250A: #13~#20	NHZ1-00S 250A #04-#06
600A: #21~#28	NHZ1-00S 600A #07-#09