



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0308-2464077

(任务编号)

产品名称: 刀型触头熔断器

型 号: RT0-400

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 刀型触头熔断器

型 号: RT0-400

商 标: /

样品数量: 15 熔断体, 7 支持件

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2016-12-21

完成日期: 2017-02-21

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT0-400

熔断体的额定电压 Un: AC400V;

熔断体的额定电流 In: 200A, 250A, 300A, 315A, 400A;

额定分断能力 I1: 50kA;

分断范围和使用类别: gG;

熔断器支持件的额定电压 Un: AC400V;

额定冲击耐受电压 Uimp: 4kV;

熔断器支持件的额定电流 In: 400A;

主检: 王 炜 签字:  日期: 2017-02-28审核: 尤雪元 签字:  日期: 2017-02-28签发: 许建林 签字:  日期: 2017-02-28

备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页

2. 原 3C 认可报告编号: C-040-10C0455-S;

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2002010308025021;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。