



国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☒ 其他: 利用已获证书结果模式




申请编号: A2016CCC0307-2303659
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: TGM2L-250/2P

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: TGM2L-250/2P 商 标: / 样品数量: 2 样品来源: 企业送样 收样日期: 2016-04-21 完成日期: 2016-05-18	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 浙江乾龙科技有限公司 生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号 生产企业: 浙江乾龙科技有限公司 生产企业地址: 乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号																					
试验结论:原获证(2014010307737194)产品依据 GB14048.2-2008 标准检验合格,经本单位对本次送样样品的核查,本次送样品与原获证(2014010307737194)产品,产品描述一致、内部结构一致。																						
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM2L-250/2P Ue: AC230V; In: 100A、125A、160A、180A、200A、225A、250A; Ui: 800V; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 15kA; Icu: 30kA; IΔn: 50mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、700mA、900mA (分级可调) /AC 型; 漏电脱扣器的类型: 电子式; IΔm: 7.5kA; 自动重合闸时间: 20s~60s; 使用类别: A; 极数: 2P;																						
主检:傅 炳 签名:  日期: 2016-05-18	 浙江省机电产品质量检测所 2016 年 05 月 19 日																					
审核:高云燕 签名:  日期: 2016-05-18																						
签发:杜 量 签名:  日期: 2016-05-19																						
备注	<table border="1"> <tr> <td>ODM 认证</td> <td>母证书</td> <td>ODM 申请</td> </tr> <tr> <td>申请人名称</td> <td>乾龙科技有限公司</td> <td>浙江天正电气股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>申请人地址</td> <td>乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号</td> <td>浙江省乐清市柳市镇天正工业园区</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>QKM1L-250/2P</td> <td>TGM2L-250/2P</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">2014010307737194</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">浙江省机电产品质量检测所</td> </tr> <tr> <td colspan="3">说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1C14766”的报告, 仅修改了申请人名称、地址、产品除型号命名不同外, 其余参数均一致。</td> </tr> </table>	ODM 认证	母证书	ODM 申请	申请人名称	乾龙科技有限公司	浙江天正电气股份有限公司	申请人地址	乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号	浙江省乐清市柳市镇天正工业园区	型号	QKM1L-250/2P	TGM2L-250/2P	母证书编号	2014010307737194		母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所		说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1C14766”的报告, 仅修改了申请人名称、地址、产品除型号命名不同外, 其余参数均一致。		
ODM 认证	母证书	ODM 申请																				
申请人名称	乾龙科技有限公司	浙江天正电气股份有限公司																				
申请人地址	乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号	浙江省乐清市柳市镇天正工业园区																				
型号	QKM1L-250/2P	TGM2L-250/2P																				
母证书编号	2014010307737194																					
母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所																					
说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1C14766”的报告, 仅修改了申请人名称、地址、产品除型号命名不同外, 其余参数均一致。																						