



2014001380A



检测  
CNAS L1020

本报告试验结果仅对受试样品有效

# 国家强制性产品认证

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

## 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2015CCC0304-2019331

(任务编号)

产品名称: 电磁起动器

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司


型号: TGS51-3/H, TGS51-3/NH, 215011

TGS51B-3/H, TGS51B-3/NH

电话: (0512) 68252753 68253179 传真: (0512) 68081686

MAIL: eserv 检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 样品名称: 电磁起动器<br>型 号: TGS51-3/H<br>TGS51-3/NH<br>TGS51B-3/H<br>TGS51B-3/NH<br>数 量: 2 台<br>收样日期: 2015-04-21<br>完成日期: /<br>样品来源: 工厂送样                                                                                            | 委托人: 浙江天正电气股份有限公司<br>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区<br>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司<br>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区<br>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司<br>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区                                                                                                                                                                           |
| 试验结论: 合格                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:<br>TGS51-3/H,TGS51-3/NH,TGS51B-3/H,TGS51B-3/NH;<br>Ui:380V;<br>Ue:AC380V/AC220V;<br>Ie:6.8~11A;10~16A;14~22A;<br>脱扣级别:10A;极数:3P;<br>防护等级:IP10;<br>辅助回路:2NO2NC;Ith:5A;<br>AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.47A; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 签发人: 陈 源<br>签名: <br>签发日期: 2015-04-28                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 备注                                                                                                                                                                                                                           | 1. 产品认证变更申请书上该认证产品安全件中的按钮型号规格变更为: LAY5;<br>产品认证变更申请书上该认证产品的外观调整为: 导线锡焊, 外观罩壳小倒角, 罩壳无 Logo;<br>变更前该认证产品安全件中的按钮型号规格为: LA19-11A, LAY5;<br>变更前该认证产品的外观调整为: 导线接插件式, 外观罩壳大倒角, 罩壳有 Logo;<br>2. 原 3C 认可报告编号: 03601-A-14B1700-S;<br>3. 出具 3C 试验报告的检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司;<br>4. 原 3C 证书编号: 2003010304053696;<br>5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 |

## 报 告 组 成

| 报告内容       | 有无 | 页数 | 编号                |
|------------|----|----|-------------------|
| 封面         | √  | 1  | 03601-A-15B0643-S |
| 首页         | √  | 1  | 03601-A-15B0643-S |
| 报告的组成      | √  | 1  | 03601-A-15B0643-S |
| 安全型式试验报告   | √  | 8  | 03601-A-15B0643-S |
| 电磁兼容型式试验报告 | /  | /  | /                 |
|            |    |    |                   |

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

# 安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0304-2019331  
(任务编号)

样品名称: 电磁起动器

型号规格: TGS51-3/H, TGS51-3/NH,  
TGS51B-3/H, TGS51B-3/NH

样品数量: 2 台

样品生产序号: /

收样日期: 2015-04-21

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

试验依据标准:

GB14048.4-2010《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGS51-3/H, TGS51-3/NH, TGS51B-3/H, TGS51B-3/NH;

Ui: 380V;

Ue: AC380V/AC220V;

Ie: 6.8~11A; 10~16A; 14~22A;

脱扣级别: 10A; 极数: 3P;

防护等级: IP10;


辅助回路: 2NO2NC; Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.47A;

主检: 戴维强

签名:  日期: 2015-04-28

审核: 陆维导

签名:  日期: 2015-04-28

签发: 陈源

签名:  日期: 2015-04-28



备注

1. 产品认证变更申请书上该认证产品安全件中的按钮型号规格变更为: LAY5;  
产品认证变更申请书上该认证产品的外观调整为: 导线锡焊, 外观罩壳小倒角, 罩壳无 Logo;  
变更前该认证产品安全件中的按钮型号规格为: LA19-11A, LAY5;  
变更前该认证产品的外观调整为: 导线接插件式, 外观罩壳大倒角, 罩壳有 Logo;
2. 原 3C 认可报告编号: 03601-A-14B1700-S;
3. 出具 3C 试验报告的检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原 3C 证书编号: 2003010304053696;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。