



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2020CQC012030-520652
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: TGQ1NPL-63, TGQKPL-63

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称：自动转换开关电器 型 号： TGQ1NPL-63,TGQKPL-63 商 标：/ 样品数量：10 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2020-04-13 完成日期：2020-05-19	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论：依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGQ1NPL-63,TGQKPL-63 Ui:800V(主电路),500V(控制回路,辅助回路); Uimp:8kV(主电路),4kV(控制回路,辅助回路); Ith: 63A;Ue: AC230V(2P),AC400V(3P,4P); Ie:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 使用类别:AC-33A; Icm:17kA;Icw:10kA/30ms;Iq:120kA; 转换方式:ATSE;电器级别:PC 级; 极数:2P,3P,4P.	
主检：朱文华 签名：[Signature] 日期：2020-05-30	 (检测机构名称，盖章) 2020年05月30日
审核：陆维导 签名：[Signature] 日期：2020-05-30	
签发：韩美丽 签名：[Signature] 日期：2020-05-30	
备注： TGQ1NPL-63III/2YBT:#01#06#08 TGQ1NPL-63III/4YBT:#02#04#07#09 TGQKPL-63II/4A:#03 TGQ1NPL-63II/4YBT:#05	