



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2020CCC0302-3506174
(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HS13-3000

检测机构: 福建省产品质量检验研究院






<p>样品名称: 刀开关</p> <p>型号: HS13-3000/40、41</p> <p>商 标: /</p> <p>数 量: 5 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2020-06-28</p> <p>完成日期: 2020-07-17</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HS13-3000; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC415V/690V; Ith:3000A; Ie:3000A; Icw: 50kA/1s; AC-20A; 3P、4P

主检: 	日期: 2020-07-17
审核: 	日期: 2020-07-20
签发: 	日期: 2020-07-21



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	结构不变参数 变更	Uimp:8kV; Ui:660V; Ue:AC380V	Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC415V/690V

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号):00901-A2018CCC0305-2956791(A2018CCC0305-2956791);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所有限公司;

4.原 3C 证书编号: 2014010305714099;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。