



国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☒ 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2014CCC0305-1840431

产品名称: 双电源自动转换开关 (PC 级)

型 号: THQ2-630/3P, THQ2-630/4P

检测机构: 杭州中检电气研究院有限公司



样品名称: 双电源自动转换开关 型 号: THQ2-630/3P, THQ2-630/4P 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2014.08.02 完成日期: 2014.08.14	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号生产者(制造商): 一二三电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区 经五路 17 弄 9 号 生产企业: 一二三电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区经五路 17 弄 9 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: THQ2-630/3P, THQ2-630/4P; Ui: 500V; Ith: 630A; Ue: AC400V; Ie: 125A、160A、 200A、250A、315A、350A、400A、500A、630A; 使用类别: AC-33B; Icw: 12.6kA/60ms; Icm: 26kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P	
签发人: 楼云生 签名:  签发日期: 2014.08.14	
备注:	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC141382
首页	√	1	C-14201-DC141382
报告组成	√	1	C-14201-DC141382
安全型式试验报告	√	6	C-14201-DC141382
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

报告编号: C-14201-DC141382

安全型式试验报告

申请编号: A2014CCC0305-1840431

样品名称: 双电源自动转换开关

型号规格: THQ2-630/3P, THQ2-630/4P

样品数量: 1 台

样品生产序号: /

收样日期: 2014.08.02

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正智能电器有限公司

委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者(制造商): 一二三电气有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区经五路 17 弄 9 号

生产企业: 一二三电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区经五路 17 弄 9 号



试验依据标准: GB/T 14048.11-2008《低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分: 多功能电器 转换开关电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

THQ2-630/3P, THQ2-630/4P; Ui: 500V; Ith: 630A; Ue: AC400V; Ie: 125A、160A、200A、250A、315A、350A、400A、500A、630A; 使用类别: AC-33B; Icw: 12.6kA/60ms; Icm: 26kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P

经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与获证 (2009010305343044) 产品, 产品描述一致, 内部结构一致。

主检: 徐 亮 签名:  日期: 2014.08.14审核: 孙荣林 签名:  日期: 2014.08.14签发: 楼云生 签名:  日期: 2014.08.14

杭州中检电气研究院有限公司
(检测机构名称、盖章)
2014 年 08 月 14 日

备注

利用已获证书结果模式认证

母证书

利用已获证书结果模式申请

委托人名称

一二三电气有限公司

浙江天正智能电器有限公司

委托人地址

浙江省乐清市经济开发区经五路 17 弄 9 号

浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

型号

YUS1-630

THQ2-630/3P, THQ2-630/4P

母证书编号

2009010305343044

母证书检测机构

浙江立德产品技术有限公司 (报告编号: C-018-DC090412)
苏州电器科学研究所有限公司 (报告编号: C-040-09B0107-S)
杭州中检电气研究院有限公司 (报告编号: C-14201-DC140756)

说明: 本试验报告引用编号为“C-14201-DC140756”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。