

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021980304000410



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：TGCA-1811、TGCA-2211、TGCA-1811N、TGCA-2211N 具体技术参数见附件
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021/11-02
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980304000410

产品系列、型号、规格(附件):

TGCA-1811、TGCA-2211、TGCA-1811N、TGCA-2211N ; Uimp:6kV;
Ui:690V; Ith:32A; Ue:AC220/230V、AC380/400V、AC660/690V;
TGCA-1811:
AC-1: 32A (AC220/230V、AC380/400V);
AC-3:18A/18A/12A(AC220/230V、
AC380/400V、AC660/690V);
AC-4:7.7A/7.7A/3.8A(AC220/230V、
AC380/400V、AC660/690V);
TGCA-2211:
AC-1: 32A (AC220/230V、AC380/400V);
AC-3:22A/22A/14A(AC220/230V、
AC380/400V、AC660/690V);
AC-4:8.5A/8.5A/4A(AC220/230V、
AC380/400V、AC660/690V);
TGCA-1811N:
AC-1: 32A (AC220/230V、AC380/400V);
AC-4:7.7A/7.7A/3.8A(AC220/230V、
AC380/400V、AC660/690V);
TGCA-2211N:
AC-1: 32A (AC220/230V、AC380/400V);
AC-4:8.5A/8.5A/4A (AC220/230V、
AC380/400V、AC660/690V);
使用类别:AC-1(TGCA-1811、TGCA-2211、TGCA-1811N、TGCA-2211N)、
AC-3(TGCA-1811、TGCA-2211)、
AC-4(TGCA-1811、TGCA-2211)、
TGCA-1811N、TGCA-2211N);
Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz;
AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50/60Hz;
3P;
配用的辅助触头 1NO,1NC;
Ui:690V,Uimp:6kV,Ith:10A;
AC-1S:380V/0.95A、220V/1.6A,
DC-13:220V/0.15A

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2021/11/02

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

