



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-845499

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJT1-10


检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd

(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)

(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



样品名称: 交流接触器 型 号: CJT1-10 商 标: TENGEN 样品数量: 5 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021. 12. 14 完成日期: 2021. 12. 27	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 14048. 4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJT1-10; Ui: 380V; Ith: 10A; Uimp: 6kV; 极数: 3P; 使用类别: AC-1、AC-3; Ue: AC220V、AC380V; Ie: 10A; Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V /50Hz; 配用的辅助触头: 8N08NC; Ith: 5A; Uimp: 6kV; Ui: 380V; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0. 47A。	
主检: 李玉亮 签名:  日期: 2021. 12. 27	 大连产品质量检验检测研究院有限公司 (国家低压成套电控设备质量检验检测中心) 2021 年 12 月 27 日
审核: 高 云 签名:  日期: 2021. 12. 27	
签发: 崔绍景 签名:  日期: 2021. 12. 27	
备注: 1) 该申请为变更申请, 具体变更情况见附表 1; 2) 原型式报告编号: C009-A2012CCC0304-1355873; 出具原型式报告检测单位: 上海电器设备检测所; 3) 原变更报告编号: 00901-A2014CCC0304-1916730; 出具原型式报告检测单位: 上海电器设备检测所; 4) 原证书编号: CQC2002010304024849; 5) 此报告需与原报告合并使用方为有效。	