

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021980304000468



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：机电式接触器
产品系列、型号、规格：TGCA-500、TGCA-630、TGC1-500、TGC1-630；详情见附件
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021/12/07
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980304000468

产品系列、型号、规格(附件):

TGCA-500, TGCA-630, TGC1-500, TGC1-630;
Ui: 1140V, 1000V(TGCA), 1000V(TGC1); Uimp: 12kV; 极数: 3P;
Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V, AC1140V(TGCA);
AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V(TGC1);
TGCA-630: 700A (1th)
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/630A, AC1140V/630A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A, AC1140V/148A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/303A;
TGCA-630: 700A (1th)
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/700A, AC380V/400V/700A, AC660V/690V/700A, AC1140V/700A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/400A, AC1140V/212A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A;
TGC1-500: 630A (1th)
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/630A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/303A;
TGC1-630: 700A (1th)
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/700A, AC380V/400V/700A, AC660V/690V/700A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/400A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A;
Us: AC/DC110V~127V, AC/DC220V~240V, AC/DC380V~415V;
配套的辅助触头: 2NO2NC, 1NO3NC, 3NO1NC; Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A, AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

型号的解析:

TG C □ - □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 企业特征代号
- (2) 交流接触器
- (3) 设计序号 (A,1)
- (4) 在 AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流
- (5) 常规: 省略不写 N: 可逆接触器

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-12-07
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980304000468

产品系列、型号、规格(附件):

TGCA-500, TGCA-630, TGC1-500, TGC1-630;
Ui: 1140V, 1000V(TGCA), 1000V(TGC1); Uimp: 12kV; Poles: 3P;
Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V, AC1140V(TGCA);
AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V(TGC1);
TGCA-500: 630A (lth)
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/630A, AC1140V/630A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A, AC1140V/148A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/303A;
TGCA-630: 700A (lth)
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/700A, AC380V/400V/700A, AC660V/690V/700A, AC1140V/700A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/400A, AC1140V/212A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A;
TGC1-500: 630A (lth)
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/630A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/303A;
TGC1-630: 700A (lth)
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/700A, AC380V/400V/700A, AC660V/690V/700A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/400A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A;
Us: AC/DC110V~127V, AC/DC220V~240V, AC/DC380V~415V;
配用的辅助触头: 2NO2NC, 1NO3NC, 3NO1NC; lth: 10A;
AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A, AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

型号的解释:

TG Q □ - □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 企业特征代号
- (2) 交流接触器
- (3) 设计序号 (A, 1)
- (4) 在 AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流
- (5) 常规: 省略不写 N: 可逆接触器

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021.12.07
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。