



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



161121340515

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-902600

产品名称: 机电式接触器

型 号: TGCA-265、TGCA-330、TGCA-400、
TGC1-265、TGC1-330、TGC1-400

检测机构: 中检康技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 机电式接触器 型 号: TGCA-265、TGCA-330、 TGCA-400、TGC1-265、 TGC1-330、TGC1-400 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021.12.08 完成日期: 2021.12.10	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附件	
签发人: 徐亮 签名:  签发日期: 2021.12.10	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更项目如下: 1. 变更 Ui: 变更前: 1140V(TGCA), 1000V(TGC1); 变更后: 1140V, 1000V(TGCA), 1000V(TGC1); 2. 原证书编号为: CQC21107320200; 3. 原报告编号为: V-14201-DC215151 (中检质技检验检测科学研究院有限公司); 根据以上变更进行描述, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	

附件

Ui: 1140V, 1000V(TGCA), 1000V(TGC1); Uimp: 12kV; 极数: 3P;
 Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V, AC1140V(TGCA);
 AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V(TGC1);
 TGCA-265: 315A (Ith):
 AC-1: Ue/le: AC220V/230V/315A, AC380V/400V/315A, AC660V/690V/315A, AC1140V/315A;
 AC-3: Ue/le: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/170A, AC1140V/80A;
 AC-4: Ue/le: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/137A;
 TGCA-330: 380A(Ith):
 AC-1: Ue/le: AC220V/230V/380A, AC380V/400V/380A, AC660V/690V/380A, AC1140V/380A;
 AC-3: Ue/le: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A, AC1140V/100A;
 AC-4: Ue/le: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/170A;
 TGCA-400: 450A (Ith):
 AC-1: Ue/le: AC220V/230V/450A, AC380V/400V/450A, AC660V/690V/450A, AC1140V/450A;
 AC-3: Ue/le: AC220V/230V/400A, AC380V/400V/400A, AC660V/690V/303A, AC1140V/128A;
 AC-4: Ue/le: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A;
 TGC1-265: 315A (Ith):
 AC-1: Ue/le: AC220V/230V/315A, AC380V/400V/315A, AC660V/690V/315A;
 AC-3: Ue/le: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/170A;
 AC-4: Ue/le: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/137A;
 TGC1-330: 380A(Ith):
 AC-1: Ue/le: AC220V/230V/380A, AC380V/400V/380A, AC660V/690V/380A;
 AC-3: Ue/le: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A;
 AC-4: Ue/le: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/170A;
 TGC1-400: 450A (Ith):
 AC-1: Ue/le: AC220V/230V/450A, AC380V/400V/450A, AC660V/690V/450A;
 AC-3: Ue/le: AC220V/230V/400A, AC380V/400V/400A, AC660V/690V/303A;
 AC-4: Ue/le: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A;
 Us: AC/DC110V~127V, AC/DC220V~240V, AC/DC380V~415V;
 配用的辅助触头: 2NO2NC, 1NO3NC, 3NO1NC; Ith: 10A;
 AC-15:Ue/le:AC220V/1.6A, AC380V/0.95A; DC-13: Ue/le:DC220V/0.15A

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC217513
首页	√	1	V-14201-DC217513
报告组成	√	1	V-14201-DC217513
安全型式试验报告	√	8	V-14201-DC217513
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-902600

样品名称: 机电式接触器

型号规格: TGCA-265、TGCA-330、
TGCA-400、TGC1-265、
TGC1-330、TGC1-400

样品数量: 1 台

样品生产序号: /

收样日期: 2021.12.08

样品来源: 送样

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业: 浙江天正智能电器有限公司

生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777
号

试验依据标准: GB/T14048.4-2020《低压开关设备和控制设备第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器》(含电动机保护器)

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

见附件

主检: 左海亮 签名: 左海亮 日期: 2021.12.08

审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2021.12.08

签发: 徐 亮 签名: 徐亮 日期: 2021.12.08


 中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称 盖章)
2021 年 12 月 08 日

备注

试品编号:

#1: TGCA-400 Us: AC/DC380V~415V