

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980307001140

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：具有远程控制功能的塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：TGM2FC-160L, TGM2FC-160M, TGM2FC-160H; 详见参数附件
依据的标准：CQC1148-2020; GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-06-10
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307001140

产品系列、型号、规格(附件):

TGM2FC-160L,TGM2FC-160M,TGM2FC-160H
Uimp:8kV;
Ui:1000V;
Ue:AC380/400/415V;
In:160A(63-160A Adjustable);
ETU;
Type Lfcs:15kA,Icu:20kA,Icw:2kA/1s;
Type Mfcs:35kA,Icu:50kA,Icw:2kA/1s;
Type Hfcs:50kA,Icu:70kA,Icw:2kA/1s;
Selectivity Category: A;
3P+N(Interrupted N, Not Applicable for isolation)
50/60Hz;
Remote automatic control mode;
Manual control mode;
Controlling signal: Level Signal; Communication protocol(RS485); Passive Contact

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2024-06-10
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307001140

产品系列、型号、规格(附件):

TGM2FC-160L,TGM2FC-160M,TGM2FC-160H
Uimp:8kV;
Ui:1000V;
Ue:AC380/400/415V;
In:160A(63-160A 可调);
过电流脱扣器类型:电子式;
L 型:ics:15kA,Icu:20kA,Icw:2kA/1s;
M 型:ics:35kA,Icu:50kA,Icw:2kA/1s;
H 型:ics:50kA,Icu:70kA,Icw:2kA/1s;
使用类别:A 类;
3P+N(三个保护极,N 极常通,不适用于隔离用)
50/60Hz;
开关模式:远程合分,手动合分;
远程控制信号模式:交流电平,通信协议(RS485 控制),无源触点

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-06-10
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。