



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-844115
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ20-250

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: CJ20-250 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-10-15 完成日期: 2021-11-17	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJ20-250 Ith:315A; Ui:690V;Uimp:8kV; AC-1:Ue/Ie:220V/315A,380V/315A,660V/315A; AC-2:Ue/Ie:220V/250A,380V/250A,660V/200A; AC-3:Ue/Ie:220V/250A,380V/250A,660V/200A; AC-4:Ue/Ie:220V/250A,380V/250A,660V/160A; Us:AC36V,AC127V,AC220V,AC380V;50Hz; 使用类别: AC-1, AC-2, AC-3,AC-4; 极数:3P; 辅助电路: 4NO2NC, 3NO3NC, 2NO4NC; Ith:16A;Ui:690V;Uimp:8kV; AC-15:36V/14A,127V/4A,220V/2.3A,380V/1.3A.	
主检: 方 刚 签名: 方刚 日期: 2021-12-07	
审核: 丁 娟 签名: 丁娟 日期: 2021-12-07	
签发: 韩美丽 签名: 韩美丽 日期: 2021-12-07	
备注: 1. 变更情况: 见附页 2. 原认可报告编号: 03601-A-14B2139-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原证书编号: CQC2002010304003517; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	