

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980304001761



浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-16
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001761

产品系列、型号、规格:

TeC5-75, TeC5-75N, TeC5-85, TeC5-85N, TeC5-100, TeC5-100N; 参数见附件

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李莉' (Li Li), written over a faint circular watermark.

自我声明时间:

2022-03-16

自我声明地点:

浙江省嘉兴市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980304001761

产品系列、型号、规格(附件):

TeC5-75, TeC5-75N, TeC5-85, TeC5-85N, TeC5-100, TeC5-100N;
Ui: 690V; Uimp: 8kV;
Ith: 90A(TeC5-75, TeC5-75N), 100A(TeC5-85, TeC5-85N);
110A(TeC5-100, TeC5-100N)

TeC5-75:	AC-1: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 90A;
	AC-3: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 75A;
	Ue: AC660V/690V;	Ie: 42A;
	AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 37A;
	Ue: AC660V/690V;	Ie: 17.3A;
TeC5-75N:	AC-1: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 90A;
	AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 37A;
	Ue: AC660V/690V;	Ie: 17.3A;
TeC5-85:	AC-1: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 100A;
	AC-3: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 85A;
	Ue: AC660V/690V;	Ie: 49A;
	AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 44A;
	Ue: AC660V/690V;	Ie: 21.3A;
TeC5-85N:	AC-1: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 100A;
	AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 44A;
	Ue: AC660V/690V;	Ie: 21.3A;
TeC5-100:	AC-1: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 110A;
	AC-3: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 100A;
	Ue: AC660V/690V;	Ie: 49A;
	AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 54A;
	Ue: AC660V/690V;	Ie: 27A;
TeC5-100N:	AC-1: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 110A;
	AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 54A;
	Ue: AC660V/690V;	Ie: 27A;

使用类别: AC-1, AC-3, AC-4;
Us: AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz;
AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz/60Hz;
板数: 3P; IP20 (安装面);
辅助触头: (1NO1NC 和 2 对);
Ui: 690V; Ith: 10A; Uimp: 6kV;
AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A, 220V/1.6A;
DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A.

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-03-16
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。