



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM 模式

申请编号: V2021CQC107502-909498

产品名称: 漏电断路器

型 号: TGBDLE-63Y

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



公 正 准 确

科 学 诚 信

优 质 高 效

创 新 发 展



微信公众号



钉钉公众号

总部地址: 浙江省杭州市拱墅区半山路 352 号

联系方式: 400-833-0072

官 网: www.zjzjccc.com

样品名称: 漏电断路器 型 号: TGBDLE-63Y 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022.02.12 完成日期: 2022.02.17	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江俊朗电气自动化股份有限公司 生产企业地址: 乐清市柳市镇象阳工业区正顺西路 1 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGBDLE-63Y; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ue: AC230V; 一般型: In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; I Δ n: 30mA、50mA, 额定剩余动作类型: AC 型, 一般型, 电子式; 延时型(S 型): In: 25A、32A、40A、50A、63A; I Δ n: 50mA, 额定剩余动作类型: AC 型, 延时型(S 型), 电子式; C、D 型特性; I Δ m: 2000A; Ics=Icn: 6000A; 极数: 2P (二个保护极, 适用于隔离)	
签发人: 吴华 签名:  签发日期: 2022.01.17	
备注:	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2200256
首页	√	1	V-14201-DC2200256
报告组成	√	1	V-14201-DC2200256
安全型式试验报告	√	9	V-14201-DC2200256
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全与电磁兼容型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-909498

样品名称: 漏电断路器

型号规格: TGBDLE-63Y

样品数量: 1 台

样品生产序号: /

收样日期: 2022.02.12

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业: 浙江俊朗电气自动化股份有限公司

生产企业地址: 乐清市柳市镇象阳工业区正顺西路 1

号

试验依据标准: GB/T 16917.1-2014《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第 1 部分: 一般规则》GB/T 16917.22-2008《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第 22 部分: 一般规则对动作功能与电源电压有关的 RCBO 的适用性》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGBDLE-63Y; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ue: AC230V; 一般型: In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; I Δ n: 30mA、50mA, 额定剩余动作类型: AC 型, 一般型, 电子式; 延时型(S 型): In: 25A、32A、40A、50A、63A; I Δ n: 50mA, 额定剩余动作类型: AC 型, 延时型(S 型), 电子式; C、D 型特性; I Δ m: 2000A; Ics=Icn: 6000A; 极数: 2P (二个保护极, 适用于隔离)

经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与获证 (CQC21107304813) 产品, 产品描述一致, 内部结构一致。

主检: 左海亮 签名: 左海亮 日期: 2022.02.17

审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2022.02.17

签发: 吴 华 签名: 吴 华 日期: 2022.02.17

中检质技检验检测科学研究院有限公司

(检测机构名称, 盖章)

2021 年 02 月 17 日

检验检测专用章

备注

ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人/制造商名称	浙江俊朗电气自动化股份有限公司	浙江天正电气股份有限公司
委托人/制造商地址	乐清市柳市镇象阳工业区正顺西路 1 号三楼	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
型号	JLB1LC-63	TGBDLE-63Y
母证书编号	CQC21107304813	
母证书检测机构	中检质技检验检测科学研究院有限公司 (报告编号: V-14201-DC212585)	

说明: 本试验报告引用编号为“V-14201-DC212585”的报告, 仅修改了委托人/制造商名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。