

报告编号：

03401-21-10014A-S

CQC标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号： V2021CQC107502-845294

（任务编号）

产品名称： 交流接触器

型 号： CJX1-32

检测机构： 湖南电科院检测集团有限公司






安全型式试验报告

样品名称:	交流接触器	委托人:	浙江天正电气股份有限公司
型号规格:	CJX1-32	委托人地址:	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
商 标:	/	生产者:	浙江天正电气股份有限公司
样品数量:	6台	生产者地址:	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
样品来源:	企业送样	生产企业:	浙江天正电气股份有限公司
收样日期:	2021年12月8日	生产企业地址:	浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号
完成日期:	2022年1月8日		

试验结论: 依据GB/T14048.4-2020检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX1-32;
 I_{th}:45A;AC-3:U_e:AC220/380/660V;I_e:32/32/18A;
 AC-4:U_e:AC220/380/660V;I_e:12/12/7.5A;U_s:AC24/36/110/127/220/380V;3P;
 配用的辅助电路:U_e/I_e:AC-15:AC380V/0.8A

主检: 向东  日期: 2022.1.8
 审核: 薛正山  日期: 2022.1.8
 签发: 李斌  日期: 2022.1.8

(检测机构名称、盖章)
 2022年1月8日

备注: 变更项目见下页

安全型式试验报告

接上页

项目	变更前	变更后
原证书编号	CQC2002010304024858	
原安全型式试验报告编号	C-040-07B1618-S	
原证书检测机构	苏州电器科学研究所有限公司	
原变更试验报告编号	C-040-11B4454-S	
原证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
标准变更换版	GB/T14048. 4-2010	GB/T14048. 4-2020
控制线圈规格和匝数	线圈电压频率 导线规格mm 线圈匝数 50Hz 380V ϕ 0. 095/QA-1 8250 $\pm$ 21 50Hz 220V ϕ 0. 12/QA-1 4775 $\pm$ 12 50Hz 127V ϕ 0. 16/QA-1 2755 $\pm$ 10 50Hz 110V ϕ 0. 17/QA-1 2385 $\pm$ 10 50Hz 36V ϕ 0. 29/QZ-1 780 $\pm$ 5 50Hz 24V ϕ 0. 38/QZ-1 520 $\pm$ 5	线圈电压频率 导线规格mm 线圈匝数 50Hz 380V QA- Φ 0. 10 7900 $\pm$ 20 50Hz 220V QA- Φ 0. 13 4700 $\pm$ 12 50Hz 127V QA- Φ 0. 17 2700 $\pm$ 10 50Hz 110V QA- Φ 0. 18 2350 $\pm$ 10 50Hz 36V QZ- Φ 0. 31 760 $\pm$ 5 50Hz 24V QZ- Φ 0. 40 510 $\pm$ 5
壳体（基座）材料型号变更	PF2A2-161J	PF2A4-161J
此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效		