

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980304001423



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-01-05
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001423

产品系列、型号、规格:

TGC1-0911,TGC1-0911N,TGC1-1211,TGC1-1211N,TGC1-1811,TGC1-1811N,TGCG-0911,TGCG-0911N, TGCG-1211,TGCG-1211N,TGCG-1811,TGCG-1811N,TGCJH-0911,TGCJH-0911N,TGCJH-1211,TGCJH-1211N,TGCJH-1811,TGCJH-1811N,TGCK-0911,TGCK-0911N,TGCK-1211,TGCK-1211N,TGCK-1811,TGCK-1811N,TGC1-0911x,TGC1-0911xN,TGC1-1211x,TGC1-1211xN,TGC1-1811x,TGC1-1811xN;具体参数和型号解释详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-01-05
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001423

产品系列、型号、规格(附件):

TGC1-0911, TGC1-0911N, TGC1-1211, TGC1-1211N, TGC1-1811, TGC1-1811N, TGCG-0911, TGCG-0911N, TGCG-1211, TGCG-1211N, TGCG-1811, TGCG-1811N, TGCJH-0911, TGCJH-0911N, TGCJH-1211, TGCJH-1211N, TGCJH-1811, TGCJH-1811N, TGCK-0911, TGCK-0911N, TGCK-1211, TGCK-1211N, TGCK-1811, TGCK-1811N, TGC1-0911x, TGC1-0911xN, TGC1-1211x, TGC1-1211xN, TGC1-1811x, TGC1-1811xN;
Ih: 25A (TGC1-0911, TGC1-0911x, TGC1-0911N, TGC1-0911xN, TGCG-0911, TGCG-0911N, TGCJH-0911, TGCJH-0911N, TGCK-0911, TGCK-0911N);
25A (TGC1-1211, TGC1-1211x, TGC1-1211N, TGC1-1211xN, TGCG-1211, TGCG-1211N, TGCJH-1211, TGCJH-1211N, TGCK-1211, TGCK-1211N);
32A (TGC1-1811, TGC1-1811x, TGC1-1811N, TGC1-1811xN, TGCG-1811, TGCG-1811N, TGCJH-1811, TGCJH-1811N, TGCK-1811, TGCK-1811N);
Ui: 690V; Uimp: 6kV;
TGC1-0911, TGC1-0911x, TGCG-0911, TGCJH-0911, TGCK-0911:
AC-1: Ue: AC220V/230V; 380V/400V Ie: 25A
AC-3: Ue: AC220V/230V; 380V/400V Ie: 9A
Ue: AC660V/690V Ie: 6.6A
AC-4: Ue: AC220V/230V; 380V/400V Ie: 3.5A
Ue: AC660V/690V Ie: 1.5A
TGC1-0911N, TGC1-0911xN, TGCG-0911N, TGCJH-0911N, TGCK-0911N:
AC-1: Ue: AC220V/230V; 380V/400V Ie: 25A
AC-4: Ue: AC220V/230V; 380V/400V Ie: 3.5A
Ue: AC660V/690V Ie: 1.5A
TGC1-1211, TGC1-1211x, TGCG-1211, TGCJH-1211, TGCK-1211:
AC-1: Ue: AC220V/230V; 380V/400V Ie: 25A
AC-3: Ue: AC220V/230V; 380V/400V Ie: 12A
Ue: AC660V/690V Ie: 8.9A
AC-4: Ue: AC220V/230V; 380V/400V Ie: 5A
Ue: AC660V/690V Ie: 2A
TGC1-1211N, TGC1-1211xN, TGCG-1211N, TGCJH-1211N, TGCK-1211N:
AC-1: Ue: AC220V/230V; 380V/400V Ie: 25A
AC-4: Ue: AC220V/230V; 380V/400V Ie: 5A
Ue: AC660V/690V Ie: 2A
TGC1-1811, TGC1-1811x, TGCG-1811, TGCJH-1811, TGCK-1811:
AC-1: Ue: AC220V/230V; 380V/400V Ie: 32A
AC-3: Ue: AC220V/230V; 380V/400V Ie: 18A
Ue: AC660V/690V Ie: 12A
AC-4: Ue: AC220V/230V; 380V/400V Ie: 7.7A
Ue: AC660V/690V Ie: 3.8A
TGC1-1811N, TGC1-1811xN, TGCG-1811N, TGCJH-1811N, TGCK-1811N:
AC-1: Ue: AC220V/230V; 380V/400V Ie: 32A
AC-4: Ue: AC220V/230V; 380V/400V Ie: 7.7A
Ue: AC660V/690V Ie: 3.8A
Us: AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz;

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-01-05
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001423

产品系列、型号、规格(附件):

AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, 50/60Hz;
使用类别: AC-1, AC-3, AC-4;
极数: 3P, 1P20;
配用的辅助触头(1NO, 1NC, 2对): Ith: 10A; Ui: 690V; Uimp: 6kV;
AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A, AC220V/1.6A
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

型号解释:

TG C □ - □□ □□ □□ □□
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业代号
- (2) 交流接触器
- (3) 设计序号 (1、G、JH、K 根据不同的销售渠道来命名)
- (4) AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流
- (5) 辅助触头种类和对数 (11: 1NO+1NC)
- (6) 常规: 省略不写为派生款; x: 常规款
- (7) 常规: 省略不写; N: 可逆式交流接触器

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-01-05
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。