

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005912

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980307005912

产品系列、型号、规格：

DZ20C-400、DZ20Y-400、DZ20J-400； $U_e$ ：AC400V； $U_i$ ：690V； $U_{imp}$ ：6kV； $I_n$ ：200A、250A、315A、350A、400A；过电流脱扣器类型：热磁式；选择性类别：A类；C型： $I_{cs}$ ：15kA， $I_{cu}$ ：20kA；Y型： $I_{cs}$ ：23kA， $I_{cu}$ ：30kA；J型： $I_{cs}$ ：25kA， $I_{cu}$ ：42kA；极数：3P（C型、Y型、J型）；4P（J型）；脱扣级别：10A；不适用于隔离；配用的辅助触头： $I_{th}$ ：6A；AC-15： $U_e/I_e$ ：AC380V/3A；DC-13： $U_e/I_e$ ：DC220V/0.2A

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980307005912

产品系列、型号、规格(附件)：

### 3.3 型号的解释：

DZ 20 □ - □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) 塑料外壳断路器
- (2) 设计序号
- (3) 短路分断能力级别 (Y型为一般型, J型为较高型)
- (4) 壳架等级电流 (400A)
- (5) 操作方式代号 (无代号: 手动直接操作)
- (6) 级数代号 (3为三级, 4为四级)
- (7) 脱扣器型式及附件代号 (见表一)
- (8) 用途代号 (不标代号为配电用, 2为保护电动机用)
- (9) 四极产品代号 (A: 中性极有过载保护, B: 中性极无过载保护)
- (10) 盖的形式代号 (无代号为非透明盖, T为透明盖)

表一

附件名称 附件代号 脱扣器方式	无	分励脱扣器	辅助触头	分励脱扣器辅助触头	二组辅助触头
瞬时脱扣器	200	210	220	240	260
复式脱扣器	300	310	320	340	360

联系人：李莉  
 电话：0577-57166162  
 电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
 指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19  
 自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
 生产者签章：