

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307007879

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307007879



产品系列、型号、规格:

TeM5ED-125L、TeM5ED-125M、TeM5ED-125H TeM5ED-250L、TeM5ED-250M、TeM5ED-250H TGM3R-125L、TGM3R-125M、TGM3R-125H TGM3R-250L、TGM3R-250M、TGM3R-250H 额定冲击耐受电压(Uimp):8kV; 额定绝缘电压(Ui):1000V; 额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V; 额定电流(In): 125L、125M、125H:63A~125A(连续可调), 250L、250M、250H:100A~250A(连续可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; 额定运行短路分断能力(Ics): L型: 35kA; M型: 50kA; H型: 65kA; 额定极限短路分断能力(Icu): L型: 50kA; M型: 50kA; H型: 85kA; 额定短时耐受能力: 3kA/1s; 选择性类别:A; 极数: 3P、3P+N(三个保护极, N极不可开闭); 适用频率: 50Hz/60Hz; 适用于隔离(3P+N除外); 配用的辅助触头(3C证书编号: CQC2016010304928784): 辅助触头型号: OF-M、报警触头型号: SD-M; 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; Ith: 3A; AC-15:Ue/le: AC380V/AC400V/AC415V/0.3A; DC-13:Ue/le: DC110V/DC220V/DC250V/0.15A;

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307007879

产品系列、型号、规格(附件):

TeMSED-125L、TeMSED-125M、TeMSED-125H、TeMSED-250L、TeMSED-250M、TeMSED-250H;
额定冲击耐受电压(U_{imp}):8kV;
额定绝缘电压(U_i):1000V;
额定工作电压(U_e): AC380V/AC400V/AC415V;
额定电流(I_n): TeMSED-125:63A~125A(连续可调), TeMSED-250:100A~250A(连续可调);
过电流脱扣器类型:电子式;
额定运行短路分断能力(I_{cs}): L型:35kA; M型:50kA; H型:65kA;
额定极限短路分断能力(I_{cu}): L型:50kA; M型:50kA; H型:85kA;
额定短时耐受能力:3kA/1s;
使用类别:A;
极数:3P、3P+N(三个保护极,N极不可关闭);
适用频率:50Hz/60Hz;
适用于隔离(3P+N除外);
配用的辅助触头(3C证书编号:QGC2016010304928784):
辅助触头型号:OF-M、报警触头型号:SD-M;1N01NC、2N02NC、4N04NC; Ith:3A;
AC-15:U_e/I_e: AC380V/AC400V/AC415V/0.3A;
DC-13:U_e/I_e: DC110V/DC220V/DC250V/0.15A;

型号的解释:



联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980307007879

产品系列、型号、规格(附件)：

注：

表 1

电流段(A) (注 1)	代号	短路分断 能力级别 (注 2)	型号解释	代号
	125		标准分断型	L
	250		较高分断型	M
			高分断型	H
极数代号 (注 3)	型号解释	代号	型号解释	代号
	三极	3	配电保护	无
	三极四线	3N	电动机保护	2
脱扣方式和附件代号 (注 4)	附件种类		代号	
	无附件		300	
	报警触头		308	
	辅助触头		320	
	二组辅助触头		360	
	辅助触头、报警触头		328	

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。