

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980305002118

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：自动转换开关电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305002118

产品系列、型号、规格:

TGQ2-250L、TGQ2-250M、TGQ2-250H、TGQ1-250L、TGQ1-250M、TGQ1-250H;
Ui: 800V; Ue: AC400V; Ie: 100A、125A、160A、180A、200A、225A、250A; Uimp: 8kV(主回路)、2.5kV(控制回路);
使用类别: AC-33iB; L型: Icn: 35kA; Icm(峰值): 73.5kA; M型: Icn: 50kA; Icm(峰值): 105kA; H型: Icn: 70kA; Icm(峰值): 154kA; 电器级别: CB级; TSE型式: ATSE; 3P、4P; 型号解释详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305002118

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

TG (1) Q (2) □ (3) - 250 (4) □ (5) / □ (6) □ (7) □ (8) □ (9)

- (1) 企业特征代号
- (2) 自动转换开关电器
- (3) 设计序号: 1-面板为表面带诸多横条凸出装饰(II型); 2-面板为光滑平面(I型和II型)
- (4) 壳架等级额定电流(A)
- (5) 断路器分断能力代号: L-标准型、M-较高型、H-高分断型
- (6) 极数: 3: 三极, 4: 四极
- (7) 结构形式: Y: 一体式, 无代号: 分体式
- (8) 控制器类型: I型: 基本型、II型: 液晶型
- (9) 转换模式: 无代号 用户可设置
 - R: 自投自复(电网-电网)
 - S: 自投不自复(电网-电网)
 - F: 自投自复(电网-发电)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。