

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010305556956

发证日期: 2023 年 06 月 15 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	自动转换开关电器 TGQ2-125L,TGQ2-125M,TGQ2-125H,TGQ1-125L,TGQ1-125M,TGQ1-125H; Ui : 800V ;Ue :AC400V ;Ie :16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A ;Uimp :8kV(主 回路),2.5kV(控制回路); 使用类别: AC-33iB; L 型: Icn: 35kA; Icm(峰值): 73.5kA; M 型: Icn: 50kA; Icm(峰值): 105kA; H 型: Icn: 65kA; Icm(峰值): 143kA; 电器 级别: CB 级; TSE 型式: ATSE; 3P,4P;型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.11-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2012010305556956

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

$\frac{\text{TG}}{(1)}$ $\frac{\text{Q}}{(2)}$ $\frac{\square}{(3)}$ - $\frac{125}{(4)}$ $\frac{\square}{(5)}$ / $\frac{\square}{(6)}$ $\frac{\square}{(7)}$ $\frac{\square}{(8)}$ $\frac{\square}{(9)}$

- (1) 企业特征代号
- (2) 自动转换开关电器
- (3) 设计序号: 1-面板为表面带诸多横条凸出装饰(II型); 2-面板为光滑平面(I型和II型)
- (4) 壳架等级额定电流(A)
- (5) 分断能力代号: L-标准型、M-较高型、H-高分断型
- (6) 极数: 3: 三极, 4: 四极
- (7) 结构形式: Y: 一体式, 无代号: 分体式
- (8) 控制器类型: I型: 基本型、II型: 液晶型
- (9) 转换模式: 无代号 用户可设置
 - R: 自投自复(电网-电网)
 - S: 自投不自复(电网-电网)
 - F: 自投自复(电网-发电)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心