



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:


申请编号: V2023CQC107502-1069205
(任务编号)

产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型 号: TGRS3Z-100BQ

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 半导体设备保护用熔断体 型 号: TGRS3Z-100BQ 商 标: / 样品数量: 11 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-04-24 完成日期: 2023-05-05	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGRS3Z-100BQ Un: DC500V; In: 10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A; 额定分断能力 II: 50kA; 分断范围和使用类别: aR;	
主检: 方 刚 签字:  日期: 2023-05-29	 (检测机构名称、盖章) 2023年05月29日
审核: 丁 娟 签字:  日期: 2023-05-29	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2023-05-29	
备注: TGRS3Z-100BQ 100A: #01#03-#11 TGRS3Z-100BQ 10A: #02	