



# 产品认证证书

证书编号: CQC18012185494

发证日期: 2023 年 06 月 20 日  
有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 自恢复式过欠压保护器  
TGZGQ3-80;  $U_i$ : 500V;  $U_e$ : AC230V;  $I_n$ : 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A; 额定限制短路电流能力 ( $I_{nc}$ ): 6kA; 极数: 1P+N(1 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离); 不带过电流保护

产品标准和技术要求 JB/T12762-2015

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462188-2016 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018 年 01 月 04 日  
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心