



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304655959

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

JRS2-80; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 6kV; 额定绝缘电压 (Ui): 690V; 额定工作电压 (Ue): AC690V; 额定电流 (Ie): 16~25A, 20~32A, 25~40A, 32~50A, 40~57A, 50~63A, 57~70A, 63~80A, 70~88A; 脱扣级别: 10A; 外壳防护等级: IP10; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 1NO, 1NC; Ui: 380V; 约定发热电流 (Ith): 5A; 使用类别: AC-15: Ue/Ie: 220V/1.64A, 380V/0.95A。

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 11 日 有效期至: 2029 年 07 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

