



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304655966

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

机械应急启动装置（交流接触器）

TGSC1-40, TGSC1-50, TGSC1-65, TGSC1-80, TGSC1-95; 具体参数和型号解释
详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 11 日 有效期至：2029 年 07 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304655966

证书附页: 第 1 页 共 2 页

TGSC1-40, TGSC1-50, TGSC1-65, TGSC1-80, TGSC1-95;

Ith: TGSC1-40:60A; TGSC1-50、TGSC1-65:80A;

TGSC1-80、TGSC1-95:100A;

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Us (V) :AC24/36/48/110/127/220/380V

TGSC1-40:Ie:40A/40A/34A(Ue:220V/380V/660V);

TGSC1-50:Ie:50A/50A/39A(Ue:220V/380V/660V);

TGSC1-65:Ie:65/65/42(Ue:220V/380V/660V);

TGSC1-80:Ie:80/80/49A(Ue:220V/380V/660V);

TGSC1-95:Ie:95/95/49A(Ue:220V/380V/660V);

使用类别:AC-3;

50Hz/60Hz

极数:3P、6P;

辅助电路:

2NO2NC or 1NO1NC;

Ith:10A;

Ui:690V;

Uimp:8kV;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304655966

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

TG SC 1 - □ / □P / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 企业特征代号

(2) 机械应急启动装置（交流接触器）

(3) 设计序号

(4) 额定工作电流（380V AC-3）

(5) 主触头极数

(6) 辅助常开触点个数

(7) 辅助常闭触点个数

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司