



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304656434

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

TGC3-50,TGC3-65,TGC3-75,TGC3-85,TGC3-50N,TGC3-65N,TGC3-75N,TGC3-85N;
参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 11 日 有效期至：2029 年 07 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304656434

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGC3-50,TGC3-65,TGC3-75,TGC3-85,TGC3-50N,TGC3-65N,TGC3-75N,TGC3-85N

Ui:690V;

Ith:80A(TGC3-50,TGC3-65,TGC3-50N,TGC3-65N), 110A(TGC3-75,TGC3-75N),
125A(TGC3-85,TGC3-85N);

TGC3-50:AC-1:Ue/Ie:220V/80A,380V/80A,690V/80A;

AC-3:Ue/Ie:220V/55A,380V/50A,690V/28A;

AC-4:Ue/Ie:220V/35A,380V/24A,690V/12A;

TGC3-65:AC-1:Ue/Ie:220V/80A,380V/80A,690V/80A;

AC-3:Ue/Ie:220V/65A,380V/65A,690V/35A;

AC-4:Ue/Ie:220V/50A,380V/28A,690V/14A;

TGC3-75:AC-1:Ue/Ie:220V/110A,380V/110A,690V/110A;

AC-3:Ue/Ie:220V/75A,380V/75A,690V/42A;

AC-4:Ue/Ie:220V/55A,380V/37A,690V/17.3A;

TGC3-85:AC-1:Ue/Ie:220V/125A,380V/125A,690V/125A;

AC-3:Ue/Ie:220V/85A,380V/85A,690V/45A;

AC-4:Ue/Ie:220V/65A,380V/44A,690V/21.3A;

TGC3-50N:AC-4:Ue/Ie:220V/35A,380V/24A,690V/12A;

TGC3-65N:AC-4:Ue/Ie:220V/50A,380V/28A,690V/14A;

TGC3-75N:AC-4:Ue/Ie:220V/55A,380V/37A,690V/17.3A;

TGC3-85N:AC-4:Ue/Ie:220V/65A,380V/44A,690V/21.3A;

Us:AC24V/36V/48V/110V/220V/380V; 3P;

配用的辅助电路:Ith:10A;1NO1NC;

Ue/Ie:AC-15:120V/6A,240V/3A,380V/1.9A,480V/1.5A,500V/1.4A,600V/1.2A;

DC-13:24V/1.5A,48V/0.75A,120V/0.55A,240V/0.27A,480V/0.15A,600V/0.1A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司