



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636452

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TeM7-125、TeM7-250、TeM7-125HU、TeM7-250HU；详见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 16 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 04 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636452

证书附页：第 1 页 共 2 页

TeM7-125、TeM7-250、TeM7-125HU、TeM7-250HU；  
Ui: 1250V; Uimp: 8kV;  
Ue: TeM7-125、TeM7-250: AC380V/AC400V/AC415V、AC500V/AC550V、  
AC660V/AC690V;  
TeM7-125HU、TeM7-250HU: AC690V/800V;  
In:  
TeM7-125、TeM7-125HU: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、  
100A、125A;  
TeM7-250、TeM7-250HU: 125A、160A、180A、200A、225A、250A;  
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式;  
AC380V/AC400V/AC415V: Ics: 50kA(L型); 85kA(M型); 100kA(H型); 150kA(S  
型); 200kA(R型);  
Icu: 50kA(L型); 85kA(M型); 100kA(H型); 150kA(S型); 200kA(R型);  
AC500V/AC550V: Ics: 50kA(L型); 50kA(M型); 70kA(H型); 70kA(S型); 85kA(R  
型);  
Icu: 50kA(L型); 50kA(M型); 70kA(H型); 70kA(S型); 85kA(R型);  
AC660V/AC690V: Ics: 20kA(L型); 20kA(M型); 40kA(H型); 50kA(S型); 50kA(R  
型);  
Icu: 20kA(L型); 20kA(M型); 40kA(H型); 50kA(S型); 50kA(R型);  
AC690V/800V: Ics: 30kA(M型); 36.5kA(H型); 50kA(S型);  
Icu: 30kA(M型); 50kA(H型); 50kA(S型);  
选择性类别: A类; 适用频率: 50/60Hz; 脱扣级别(带电动机保护的断路器): 20;  
极数: 3P, 3P+N(三个保护极, N极不可开闭), 3P+N(四个保护极, N极不可开  
闭), 4P(三个保护极, N极可开闭), 4P;  
产品适用于隔离(3P+N除外);  
符合附录 N 的电子附件:  
电动操作机构 Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC110V, AC230V, AC400V;  
配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A;  
AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636452

证书附页：第 2 页 共 2 页

## 型号解释：

Te	M	7	-	□	□	□	□	/	□	□	□	□	□
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(1)企业特征代号

(2)塑料外壳式断路器

(3)设计代号

(4)结构段代号：125、250

(5)电压等级：无代号：常规电压 AC380/400/415V、AC500/550V、AC660/690V； HU：高电压 AC690/800V

(6)分断等级代号：常规电压分断等级分为 L 型、M 型、H 型、S 型、R 型；  
高电压 HU 分为 M 型、H 型、S 型

(7)操作方式代号：无代号：手柄操作； P：电动操作， Z：旋转手柄

(8)极数代号：3：3P； 4：3P+N（三个保护极，N 极不可开闭）  
3P+N（四个保护极，N 极不可开闭）  
4P 或 4P（三个保护极，N 极可开闭）

(9)2：电磁式脱扣器； 3：热磁式脱扣器

(10)附件代号：

00：内部无附件

08：报警触头

10：分励脱扣器

30：欠压脱扣器

20：单辅助触头

21：双辅助触头

18：报警触头+分励脱扣器

38：报警触头+欠压脱扣器

28：报警触头+单辅助触头

68：报警触头+双辅助触头

40：分励脱扣器+单辅助触头

41：分励脱扣器+双辅助触头

70：欠压脱扣器+单辅助触头

71：欠压脱扣器+双辅助触头

48：报警触头+分励脱扣器+单辅助触头

47：报警触头+分励脱扣器+双辅助触头

78：报警触头+欠压脱扣器+单辅助触头

77：报警触头+欠压脱扣器+双辅助触头

(11)用途代号：配电保护：无；电动机保护：2

(12)N 极型式（仅 4 极断路器）：A 表示 N 极不带过流保护，N 极始终接通；

B 表示 N 极不带过流保护，N 极与其它三极一起合分；

C 表示 N 极带过流保护，N 极与其它三极一起合分；

D 表示 N 极带过流保护，N 极始终接通。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



## 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

### 中国质量认证中心有限公司