



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661156

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

TeW5-1600、TeW5-1600/4、TeW5F-1600、TeW5F-1600/4、TeW3-1600、TeW3F-1600、
TeW5-1600C、TeW5-1600C/4、TeW5-1600Y、TeW5-1600Y/4、TeW5-1600L、
TeW5-1600L/4；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 19 日 有效期至：2029 年 07 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307661156

证书附页: 第 1 页 共 2 页

TeW5-1600、TeW5-1600/4、TeW5F-1600、TeW5F-1600/4、TeW3-1600、TeW3F-1600、
TeW5-1600C、TeW5-1600C/4、TeW5-1600Y、TeW5-1600Y/4、TeW5-1600L、
TeW5-1600L/4;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/AC690V;

Ui: 1000V; Uimp: 12kV;

In: 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

TeW5-1600、TeW5-1600/4、TeW5F-1600、TeW5F-1600/4:

AC380V/AC400V/AC415V: Ics=67kA; Icu=67kA; Icw=55kA/1s, Icw=30kA/3s;

AC660V/AC690V: Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=42kA/1s, Icw=30kA/3s;

TeW3-1600、TeW3F-1600:

AC380V/AC400V/AC415V: Ics=55kA; Icu=65kA; Icw=42kA/1s;

AC660V/AC690V: Ics=42kA; Icu=42kA; Icw=42kA/1s;

TeW5-1600C、TeW5-1600C/4:

AC380V/AC400V/AC415V: Ics=55kA; Icu=60kA; Icw=50kA/1s;

AC660V/AC690V: Ics=42kA; Icu=42kA; Icw=36kA/1s;

TeW5-1600Y、TeW5-1600Y/4:

AC380V/AC400V/AC415V: Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=50kA/1s;

AC660V/AC690V: Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=50kA/1s;

TeW5-1600L、TeW5-1600L/4:

AC380V/AC400V/AC415V: Ics=35kA; Icu=35kA; Icw=35kA/1s;

AC660V/AC690V: Ics=35kA; Icu=35kA; Icw=35kA/1s;

选择性类别: B 类; 频率: 50/60Hz; 极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 QTW45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/
AC415V;

分励脱扣器 FTW45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,
DC110V, DC220V;

闭合线圈 BG45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,
DC110V, DC220V;

配用的辅助触头 F-W2 (4NO4NC、5NO5NC、6NO6NC): Ith: 6A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释:

①Te: 企业代号
②W: 万能式断路器
③3: 设计代号
④F: 其他销售渠道代号, 无: 常规型
⑤1600: 壳架等级额定电流(A)

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司