



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304671847

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJX2-80,CJX2-95,CJX2-80N,CJX2-95N,CJX2-95C；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304671847

证书附页: 第 1 页 共 1 页

CJX2-80,CJX2-95,CJX2-80N,CJX2-95N,CJX2-95C Uimp: 8kV;Ui: 690V,1000V(CJX2-95C);Ue: AC220V/380V/660V,AC220V/380V/690V/1000V(仅适用于 CJX2-95C 的 AC-1);CJX2-80:Ith: 100A;AC-1: Ue/Ie: AC220V/380V/660V/100A;AC-3: Ue/Ie: AC220V/380V/80A,AC660V/49A;AC-4: Ue/Ie: AC220V/380V/37A,AC660V/17.3A;CJX2-95:Ith: 100A;AC-1: Ue/Ie: AC220V/380V/660V/100A;AC-3: Ue/Ie: AC220V/380V/95A,AC660V/49A; AC-4: Ue/Ie: AC220V/380V/44A,AC660V/21.3A;CJX2-80N:Ith: 100A;AC-4: Ue/Ie: AC220V/380V/37A,AC660V/17.3A;CJX2-95N:Ith: 100A; AC-4: Ue/Ie: AC220V/380V/44A,AC660V/21.3A;CJX2-95C:Ith: 125A;AC-1: Ue/Ie: AC220V/380V/690V/1000V/125A;AC-3: Ue/Ie:AC220V/380V/95A,AC690V/49A;Us: AC24V/36V/48V/110V/127V/220V/380V(50Hz,50/60Hz);DC24V/48V/110V/220V; 极数:3P,4P(仅 CJX2-95C 不适用);外壳防护等级:IP20;配用的辅助触头(本体):1NO1NC;Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

3.3 型号的解释:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司