



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307669643

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

TeW5-3200、TeW5-3200/4、TeW5F-3200、TeW5F-3200/4、TeW5-3200C、
TeW5-3200C/4、TeW5-3200Y、TeW5-3200Y/4、TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4、
TeW5F-3200HUH、TeW5F-3200HUH/4；参数及型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 02 日 有效期至：2029 年 08 月 01 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307669643

证书附页: 第 1 页 共 3 页

TeW5-3200、TeW5-3200/4、TeW5F-3200、TeW5F-3200/4、TeW5-3200C、
TeW5-3200C/4、TeW5-3200Y、TeW5-3200Y/4、TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4、
TeW5F-3200HUH、TeW5F-3200HUH/4;

Ui:

TeW5-3200、TeW5-3200/4、TeW5-3200C、TeW5-3200C/4、TeW5-3200Y、
TeW5-3200Y/4: 1000V;

TeW5F-3200、TeW5F-3200/4、TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4、
TeW5F-3200HUH、TeW5F-3200HUH/4: 1800V;

Uimp:

12kV(TeW5-3200、TeW5-3200/4、TeW5-3200C、TeW5-3200C/4、TeW5-3200Y、
TeW5-3200Y/4)

18kV(TeW5F-3200、TeW5F-3200/4、TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4、
TeW5F-3200HUH、TeW5F-3200HUH/4);

In: 2000A、2500A、2900A、3200A;

TeW5-3200、TeW5-3200/4、TeW5F-3200、TeW5F-3200/4:

Ue: AC380V/400V/415V、AC660V/690V;

AC380V/400V/415V: Ics=100kA; Icu=100kA; Icw=100kA/1s, Icw=65kA/3s;

AC660V/690V: Ics=85kA; Icu=85kA; Icw=85kA/1s, Icw=65kA/3s;

TeW5-3200C、TeW5-3200C/4:

Ue: AC380V/400V/415V、AC660V/690V;

AC380V/400V/415V: Ics=85kA; Icu=85kA; Icw=85kA/1s;

AC660V/690V: Ics=75kA; Icu=75kA; Icw=75kA/1s;

TeW5-3200Y、TeW5-3200Y/4:

Ue: AC380V/400V/415V、AC660V/690V;

AC380V/400V/415V: Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=65kA/1s;

AC660V/690V: Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=65kA/1s;

TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4:

Ue: AC800V/1000V/1140V; Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=50kA/1s;

TeW5F-3200HUH、TeW5F-3200HUH/4:

Ue: AC800/1000/1140V, AC1500V;

AC800/1000/1140V: Ics=75kA; Icu=75kA; Icw=75kA/1s;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307669643

证书附页：第 2 页 共 3 页

AC1500V: $I_{cs}=50kA$; $I_{cu}=50kA$; $I_{cw}=50kA/1s$;

过电流脱扣器类型：电子式；

选择性类别：B类；适用频率：50/60Hz；极数：3P, 4P；产品适用于隔离；

符合附录N的电子附件：

欠压脱扣器QTW45, U_s : AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V；

分励脱扣器FTW45, U_s : AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, DC110V, DC220V；

闭合线圈BG45, U_s : AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, DC110V, DC220V；

配用的辅助触头F-W1 (4NO4NC、6NO6NC、8NO8NC、10NO10NC) : I_{th} : 10A；

AC-15: U_e/I_e : AC400V/2A；

DC-13: U_e/I_e : DC250V/0.3A

型号的解释：

$\underline{T_e}$ $\underline{W}$ $\underline{5}$ $\underline{\square}$ - $\underline{3200}$ $\underline{\square}$ / $\underline{\square}$
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 企业特征代号

(2) 万能式断路器

(3) 设计代号

(4) F：其他销售渠道代号，无：常规销售渠道代号

(5) 壳架等级电流 (A)

(6) HUH：高电压高分断型 (常规销售渠道无高电压高分断型)，

HU：高电压普通分断型 (常规销售渠道无高电压普通分断型)，C：基础分断型，

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307669643

证书附页：第 3 页 共 3 页

Y：一般分断型；无：常规分断型

(7) 断路器的极数，三极无标志，四极用“4”表示

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司