



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673365

**认证委托人名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作断路器

TGBKLE-63、TGBKLE-63H、TGBKLG-63、TGBKLG-63H、TGBTLE-63、  
TGBKLE-63M；参数详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 08 日 有效期至：2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307673365

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGBKLE-63、TGBKLE-63H、TGBKLG-63、TGBKLG-63H、TGBTLE-63、  
TGBKLE-63M;

Uimp: 4kV; Ui: 690V;

Ue: AC220V/AC230V/AC240V (1P+N、2P), AC380V/AC400V/AC415V (3P、  
3P+N、4P);

In: 40A、50A、63A; C、D 型特性;  $I\Delta n$ : 30mA、50mA、75mA、100mA、300mA/AC  
型; 电子式;

$I\Delta m$ : 2000A;

TGBKLE-63、TGBKLG-63、TGBTLE-63、TGBKLE-63M:  $I_{cs}=I_{cn}=6000A$ ;

TGBKLE-63H、TGBKLG-63H:  $I_{cs}=7500A$ ,  $I_{cn}=10000A$ ;

极数: TGBKLE-63、TGBKLE-63H、TGBTLE-63、TGBKLE-63M: 1P+N (一个  
保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N (三个保护极, N 极常  
通, 不适用于隔离用)、4P;

TGBKLG-63、TGBKLG-63H: 1P+N (一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、  
2P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司