



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 自愿认证

试验报告

☐ 初始 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2024CQC012010-1245079




(任务编号)

产品名称: 太阳能光伏系统保护用熔断体

型 号: RT18GS-PV

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 太阳能光伏系统保护用 熔断体 型 号: RT18GS-PV 商 标: / 样品数量: 15 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2024-07-23 完成日期: 2024-08-01	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 332 号
试验结论: 依据 GB/T13539.6-2013 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RT18GS-PV Ue:DC1500V; In: 2A,4A,6A,8A,10A,12A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,35A; 额定分断能力: 33kA; 分断范围和使用类别: gPV.	
主检: 方 刚 签字:  日期: 2024-08-09	 (检测机构名称、盖章) 2024年08月09日
审核: 陆维导 签字:  日期: 2024-08-09	
签发: 陈 源 签字:  日期: 2024-08-09	
备注: 见附页	

附页：

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. In 变更	2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A	2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 35A;
2. 安全件中熔管厂家变更	余姚市阳明工业瓷厂 陕西忆科电子科技有限公司 邯郸市熔强工业瓷有限责任公司 乐清市乐顿电气有限公司	余姚市阳明工业瓷厂 邯郸市熔强工业瓷有限责任公司 陕西忆科电子科技有限公司 浙江乐陶电气有限公司
3. 安全件中熔体厂家变更	乐清市赛恒电气科技有限公司 瑞安市展鹰电气有限公司 浙江福达合金材料科技有限公司 上海沪胜精密合金有限公司	浙江福达合金材料科技有限公司 乐清市赛恒电气科技有限公司 上海沪胜精密合金有限公司
4. 安全件中填料厂家变更	海南昌江石英砂有限公司 福建晶恒硅砂有限公司	海南昌江石英砂有限公司 福州晶恒硅砂有限公司 乐清市旭煌电子科技有限公司
5. 总装配图变更	5TZD. 594. 6005	2TZD. 212. 6001
6. 熔断体部件装配图变更	5TZD. 594. 6005	5TZD. 594. 6010
7. 熔断体外形尺寸图变更	/	5TZD. 594. 6010
8. 触头材料及镀层材料变更	黄铜镀铜锡合金	铜镀银/镍
9. 熔管的材料种类及规格变更	95%氧化铝瓷	氧化铝瓷
10. 型号解释中 S 变更	S: 小体积 10X65 太阳能光伏系统 保护用熔断体	S: 小体积
11. 安全件中熔体的元件/材料名称变更	银带（丝）	银/铜带（丝）
12. 安全件中熔体的型号规格/牌号变更	Ag-M	Ag/TU2-H2

- 2. 原认可报告编号：03601-A-23D0112-S;
- 3. 出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司；
- 4. 原 CQC 证书编号：CQC23012400785；
- 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-24C0061-S
首页	√	2	03601-A-24C0061-S
报告的组成	√	1	03601-A-24C0061-S
安全型式试验报告	√	24	03601-A-24C0061-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验