



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302680258

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

HK18-□/□□; Uimp: 6kV; Ui: 800V; Ith: 125A、100A; Ue: AC220/230/400/415V;
Ie: 125A、100A、80A; Icw: 3kA/1s; Icm(峰值): 4260A; 使用类别: AC-22A;
极数: 2P、3P、4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 22 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302680258

证书附页：第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释：

HK 18 - □ / □ □

① ② ③ ④ ⑤

①HK：隔离开关

②18：设计序号

③□：约定发热电流(A)：100、**125**

④□：极数(2-2P, 3-3P, 4-4P)

⑤□：“G”表示穿孔螺栓方式(仅适用 4P)，无“G”表示接线框方式

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司