



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305684898

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

TGQ3P-630III、TGQKPs-630III; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV; I_{th} : 630A; U_e : AC400V/50Hz;
 I_e : 400A、500A、630A; 使用类别: AC-33B; I_{cw} : 20kA/60ms; I_{cm} (峰值):
25.2kA; I_q : 50kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P; 辅助回
路: U_i : 400V; U_{imp} : 4kV; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 30 日 有效期至: 2029 年 08 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305684898

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

TG Q □ □ - 630 □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) TG: 企业特征代号
- (2) Q: 自动转换开关电器
- (3) 3/K: 设计序号
- (4) 电器级别: P 代表 PC 级, Ps 代表 PC 级升级款
- (5) 630: 约定发热电流 (A)
- (6) □: 工作位置: III (三个工作位置)
- (7) □: 极数: 3 (三极), 4 (四极)
- (8) □: 安装形式: Y (一体式), 无代号 (分体式)
- (9) □: 控制器类型: C (基本型), CZ (智能型)
注: 智能型可选配通讯, “CZT” 表示带通讯功能
- (10) □: 转换模式: 无代号: 用户可设置
 - R: 自投自复 (电网-电网)
 - S: 自投不自复 (电网-电网)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司