



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305687159

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器

TGQ1N-63M/3, TGQ1N-63M/4, TGQ1N-63H/3, TGQ1N-63H/4; U_i : 500V(主); 400V(控
辅); U_{imp} : 4kV(主); 2.5kV(控辅); U_e : AC400V; I_e : 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类
别: AC-33iB; I_{cn} : M 型: 6kA, H 型: 10kA; I_{cm} (峰值): M 型: 9.2kA, H 型: 17kA; 电器级别: CB 级; 转换
方式: RTSE(仅智能型带通讯控制器), ATSE; 极数: 3P, 4P; IP20. 型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305687159

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

TG Q 1N - 63 □ / □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1)TG: 企业特征代号
- (2)Q: 自动转换开关电器
- (3)1N: 设计序号
- (4)63: 壳架等级额定电流 (A)
- (5)□: 分断能力代号: M(基本型);H(高分断型)
- (6)□: 极数: 3-三极、4-四极
- (7)□: 控制器型号: A 标准型; B 智能型
- (8)□: 通讯可选 (无代号: 不带通讯); T 带通讯 (只有智能型可选通讯)
- (9)□: 控制器工作模式 (无代号: 电网-电网 F: 电网-发电机 (仅智能型可选))
- (10)□: 控制器动作方式 (无代号:自投自复 S:自投不自复 (仅智能型可选))
- (11)□: 可选功能 (W: 消防联动位置反馈; Z: 转换拒动报警; C: 错接线报警; G: 故障报警输出)
标准型无可选功能
- (12)□: 瞬时脱扣器类型: C: 配电保护型;D: 动力保护型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司