



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307690237

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

TGB3LE-40,TGB3LE-40H,TGBKLE-40N :Ue: AC220V/230V/240V; In: 6、10、16、20、25、32、40A; I Δ n=30mA、50mA; 瞬时脱扣类型: B、C、D 型; 额定剩余接通和分断能力 I Δ m=2000A; 额定剩余动作特性: AC 型;TGB3LE-40:Ics=Icn=6kA; TGBKLE-40N:Ics=Icn=6kA;TGB3LE-40H:Ics=7.5KA,Icn=10kA; 极数: 1P+N(一个保护极, N 极可开闭); 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 10 日 有效期至: 2029 年 09 月 09 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307690237

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

TG B 3 LE - 40 □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①TG: 企业特征代号
- ②B: 小型断路器
- ③3: 设计序号
- ④LE: 特殊派生代号(电子式漏电断路器)
- ⑤40: 壳架等级额定电流
- ⑥□: 无字母: 低分断 (6kA), H: 高分断 (10kA)

TG B K LE - 40 N
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①TG: 企业特征代号
- ②B: 小型断路器
- ③K: 设计序号
- ④LE: 特殊派生代号(电子式漏电断路器)
- ⑤40: 壳架等级额定电流
- ⑥N: 渠道代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司