



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307690398

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
TeB7U-63、TeB7UZ-63；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 10 日 有效期至：2029 年 09 月 09 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307690398

证书附页：第 1 页 共 1 页

TeB7U-63、TeB7UZ-63；Uimp：4kV；Ui：500V；Ue：TeB7U-63：AC230V/240V（1P、1P+N）、AC110V/120V/230V/240V（2P）、AC400V/415V（3P、3P+N、4P）；TeB7UZ-63：DC60V/80V、AC230V/240V；In：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；过电流脱扣器类型：热磁式；分断能力：Ics：TeB7U-63、TeB7UZ-63：6kA；TeB7UZ-63：7.5kA(DC60/80V)；Icu：TeB7U-63、TeB7UZ-63：6kA；TeB7UZ-63：10kA(DC60/80V)；选择性类别：A 类；极数：TeB7U-63：1P、2P、3P、4P（均为保护极，适用于隔离用）、1P+N（1个保护极，N 极常通，不适用于隔离）、3P+N（3 个保护极，N 极常通，不适用于隔离）；TeB7UZ-63：1P+N（1 个保护极，N 极常通，不适用于隔离）；适用频率：50/60Hz；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司