



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307699809

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

TGWG-1600, TGWG-1600H, TGWG-1000, TGWG-1000H; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 29 日 有效期至：2029 年 08 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307699809

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGWG-1600, TGWG-1600H, TGWG-1000, TGWG-1000H; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; U_e : AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/AC690V; I_n : TGWG-1000、TGWG-1000H: 200A、400A、630A、800A、1000A; TGWG-1600、TGWG-1600H: 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A; TGWG-1600、TGWG-1000: U_e : AC380/400/415V; I_{cu} : 50kA, I_{cs} : 50kA, I_{cw} : 42kA/1s; U_e : AC660/690V; I_{cu} : 36kA, I_{cs} : 36kA, I_{cw} : 36kA/1s; TGWG-1600H、TGWG-1000H: U_e : AC380/400/415V; I_{cu} : 66kA, I_{cs} : 55kA, I_{cw} : 55kA/1s; U_e : AC660/690V; I_{cu} : 42kA, I_{cs} : 42kA, I_{cw} : 36kA/1s; 选择性类别: B 类; 极数: 3P、4P; 过电流脱扣器类型: 电子式; 配用的辅助触头: 4NO4NC, 6NO6NC; I_{th} : 6A; AC-15: U_e/I_e : AC230V/1.3A、AC400V/0.25A; DC-13: U_e/I_e : DC110V/0.55A、DC220V/0.27A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司