

报告编号： 2022ZWSM016401-06301



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

型式试验报告

委托编号： JC2022FW 服 ZWSM0164-1

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： TGM3RN-400L/3、TGM3RN-630L/3、TGM3RN-400M/3、
TGM3RN-630M/3、TGM3RN-400H/3、TGM3RN-630H/3

检测机构： 天津天传电控设备检测有限公司

(国家电控配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

委托编号: JG2022FW 服 ZWSM0164-1 (任务编号) 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: TGM3RN-400L/3、 TGM3RN-630L/3、TGM3RN-400M/3、 TGM3RN-630M/3、TGM3RN-400H/3、 TGM3RN-630H/3 商标: / 样品数量: 18 台 样品生产序号: / 收样日期: 2022 年 08 月 16 日 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
--	--

试验依据标准: GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGM3RN-400L/3、TGM3RN-630L/3、TGM3RN-400M/3、TGM3RN-630M/3、TGM3RN-400H/3、
 TGM3RN-630H/3

Ue: AC400V/690V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV;

电子式: In: 630A (252A~630A) 连续可调、400A (160A~400A) 连续可调;

热磁式: In: 400A、630A;

过电流脱扣器类型: 电子式 (热磁式);




Ics: AC400V: L 型: 35kA; M 型: 51kA; H 型: 65kA; AC690V: 15kA;

Icu: AC400V: L 型: 50kA; M 型: 66kA; H 型: 80kA; AC690V: 20kA;

Icw: 10kA/1s;

选择性类别: B; 极数: 3P;

适用于隔离; 额定频率: 50/60Hz。

主检: 王玉华	签名: 	日期: 2022-09-29
审核: 王静	签名: 	日期: 2022-09-30
签发: 张春香	签名: 	日期: 2022-09-30

天津天传电控设备检测有限公司
 (检测机构名称、盖章)

2022 年 09 月 30 日

检验检测专用章

备注