



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302673317

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

TGH1N-125、TGHK-125、TGHD-125、TGHG-125、TGHH-125; Ue: AC220V/AC230V/AC240V (1P)、AC380V/AC400V/AC415V (2P、3P、4P); Ie: 20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 63A(20A、25A、32A、40A、50A、63A)、125A(80A、100A、125A); Icw: 12Ie/1s; Icm (峰值): 20Ie; 使用类别: AC-22A、AC-21B; 50/60Hz; IP20; 极数: 1P、2P、3P、4P.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 08 日 有效期至：2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

