



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304661407

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

TeC5-06、TeC5-06N、TeC5-09、TeC5-09N、TeC5-12、TeC5-12N、TeC5-16、TeC5-16N、
TeC5-18、TeC5-18N；参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 11 月 15 日 有效期至：2029 年 07 月 21 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 07 月 22 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304661407

证书附页: 第 1 页 共 2 页

TeC5-06、TeC5-06N、TeC5-09、TeC5-09N、TeC5-12、TeC5-12N、TeC5-16、TeC5-16N、
TeC5-18、TeC5-18N;

Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 20A (TeC5-06, TeC5-06N, TeC5-09, TeC5-09N);
25A (TeC5-12, TeC5-12N, TeC5-16, TeC5-16N); 32A (TeC5-18, TeC5-18N);

TeC5-06: AC-1: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;

Ie: 20A; AC-3: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 6A; Ue: AC660V/690V;
Ie: 3.8A;

AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 2.6A; Ue: AC660V/690V; Ie: 1A;

TeC5-06N: AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 2.6A; Ue: AC660V/690V;
Ie: 1A;

TeC5-09: AC-1: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 20A; AC-3: Ue: AC220V/230V,
AC380V/400V; Ie: 9A; Ue: AC660V/690V; Ie: 6.6A;

AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 3.5A; Ue: AC660V/690V; Ie: 1.5A;

TeC5-09N: AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 3.5A; Ue: AC660V/690V;
Ie: 1.5A;

TeC5-12: AC-1: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 25A; AC-3: Ue: AC220V/230V,
AC380V/400V; Ie: 12A; Ue: AC660V/690V; Ie: 8.9A;

AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 5A; Ue: AC660V/690V; Ie: 2A;

TeC5-12N: AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 5A; Ue: AC660V/690V;
Ie: 2A;

TeC5-16: AC-1: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 25A; AC-3: Ue: AC220V/230V,
AC380V/400V; Ie: 16A; Ue: AC660V/690V; Ie: 8.9A;

AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 7.7A; Ue: AC660V/690V; Ie: 3.5A;

TeC5-16N: AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 7.7A; Ue: AC660V/690V;
Ie: 3.5A;

TeC5-18: AC-1: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 32A; AC-3: Ue: AC220V/230V,
AC380V/400V; Ie: 18A; Ue: AC660V/690V; Ie: 12A;

AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 7.7A; Ue: AC660V/690V; Ie: 3.8A;

TeC5-18N: AC-4: Ue: AC220V/230V, AC380V/400V; Ie: 7.7A; Ue: AC660V/690V;
Ie: 3.8A;

使用类别: AC-1, AC-3, AC-4; Us: AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V,

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304661407

证书附页: 第 2 页 共 2 页

AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz; AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V,
AC400V, AC415V, 50Hz/60Hz;

AC/DC100~250V; 极数: 3P; IP20(安装面);

辅助触头: 1N01NC(本体); U_i : 690V; I_{th} : 10A; U_{imp} : 6kV; AC-15: U_e/I_e :
380V/0.95A, 220V/1.6A; DC-13: U_e/I_e : 220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司