



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304661408

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

TeC5-25、TeC5-25N、TeC5-32、TeC5-32N、TeC5-38、TeC5-38N;参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 11 月 15 日 有效期至：2029 年 07 月 21 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 07 月 22 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304661408

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TeC5-25、TeC5-25N、TeC5-32、TeC5-32N、TeC5-38、TeC5-38N; U_i : 690V; U_{imp} : 6kV;

I_{th} : 40A (TeC5-25, TeC5-25N); 50A (TeC5-32,

TeC5-32N, TeC5-38, TeC5-38N);

TeC5-25: AC-1: U_e : AC220V/230V, AC380V/400V;

I_e : 40A; AC-3: U_e : AC220V/230V, AC380V/400V; I_e : 25A; U_e : AC660V/690V;

I_e : 18A;

AC-4: U_e : AC220V/230V, AC380V/400V; I_e : 8.5A;

U_e : AC660V/690V; I_e : 4.4A;

TeC5-25N: AC-4: U_e : AC220V/230V, AC380V/400V; I_e : 8.5A; U_e : AC660V/690V;

I_e : 4.4A;

TeC5-32: AC-1: U_e : AC220V/230V, AC380V/400V; I_e : 50A; AC-3: U_e : AC220V/230V,

AC380V/400V; I_e : 32A; U_e : AC660V/690V; I_e : 22A;

AC-4: U_e : AC220V/230V, AC380V/400V; I_e : 12A;

U_e : AC660V/690V; I_e : 7.5A;

TeC5-32N: AC-4: U_e : AC220V/230V, AC380V/400V; I_e : 12A; U_e : AC660V/690V;

I_e : 7.5A;

TeC5-38: AC-1: U_e : AC220V/230V, AC380V/400V; I_e : 50A; AC-3: U_e : AC220V/230V,

AC380V/400V; I_e : 38A; U_e : AC660V/690V; I_e : 22A;

AC-4: U_e : AC220V/230V, AC380V/400V; I_e : 14A;

U_e : AC660V/690V; I_e : 8.9A;

TeC5-38N: AC-4: U_e : AC220V/230V, AC380V/400V; I_e : 14A; U_e : AC660V/690V;

I_e : 8.9A;

使用类别: AC-1, AC-3, AC-4;

U_s : AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz;

AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz/60Hz;

AC/DC100~250V;

极数: 3P; IP20 (安装面);

辅助触头: 1N01NC (本体); U_i : 690V; I_{th} : 10A; U_{imp} : 6kV; AC-15: U_e/I_e :

380V/0.95A, 220V/1.6A; DC-13: U_e/I_e : 220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司