



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307735826

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

上海天毅行智能电气有限公司嘉兴分公司
浙江省嘉兴市秀洲区高照街道中山西路 2777 号浙江天正智能电器有限公司内 2#厂房 3F 东侧

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器
TGWD-6300；详细参数见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 10 日 有效期至：2029 年 10 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307735826

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号: TGWD-6300

额定绝缘电压(Ui):1000V;

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定工作电压(Ue): AC400V,AC690V;

额定电流(In): 4000A,4900,5000A,5900A,6300A;

过电流脱扣器类型:电子式;

额定运行短路分断能力(Ics):100kA(AC400V),65kA(AC690V);

额定极限短路分断能力(Icu):120kA(AC400V),75kA(AC690V);

额定短时耐受电流(Icw):100kA/1s(AC400V),65kA/1s(AC690V);

选择性类别:B;

适用于隔离;

极数:3P,4P;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 QTW45: Us: AC220/230V,AC380/400V 50Hz;

配用的辅助报警触头 F5(已获 CQC 证书,编号为 CQC2010010304420228):

6NO6NC、9NO3NC、5NO7NC、7NO5NC、8NO4NC、3NO9NC、4NO8NC、4NO4NC、

5NO5NC; Ith: 6A; AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.5A 、 AC400V/0.9A;

DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.55A、DC220V/0.27A

型号解释:

TG W D - 6300

① ② ③ ④

① TG: 企业特征代号

② W: 万能式断路器

③ D: 设计代号

④ 6300: 壳架等级电流(A)

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司