



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：A2018CCC0302-2943745
(任务编号)

产品名称：隔离开关

型 号：THH1-125

检测机构：上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 隔离开关</p> <p>型号: THH1-125</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 4 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2018-07-23</p> <p>完成日期: 2018-07-28</p>	<p>委托人: 浙江天正智能电器有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p> <p>生产者: 浙江天正智能电器有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p> <p>生产企业: 浙江天正智能电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见附页

主检: <u>花涛</u> 日期: 2018.08.06
审核: <u>程彦敏</u> 日期: 2018.08.06
签发: <u>魏秋媛</u> 日期: 2018.08.06



备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
原证书编号	2010010302390104	
原测试报告编号	C-040-11B0279-S	
原检测单位	苏州电器科学研究院股份有限公司	

附页：

THH1-125;

Uimp:4kV;

Ui: 690V;

Ith: 125A;

Ue: AC230V (1P)、 AC230V/400V (2P)、 AC400V (3P、 4P) ;

Ie: 32A、 63A、 80A、 100A、 125A;

Icw: 1.5kA/1s;

Icm(峰值): 2.5kA;

使用类别: AC-22A;

极数: 1P,2P,3P,4P