



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307713583

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TeM5-125L, TeM5-125M, TeM5-125H, TeM5-125R; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 28 日 有效期至：2029 年 08 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307713583

证书附页: 第 1 页 共 3 页

TeM5-125L, TeM5-125M, TeM5-125H, TeM5-125R;
Ui:800V;Uimp:8kV;Ue:AC400V(L/M/H/R),AC550V(M/H/R),AC690V(L/M/H/R);
In:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A;
过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式;
Ics: 400V:26kA(L 型),50kA(M/H 型),70kA(R 型);
550V:20kA(M/H/R 型);
690V:5kA(L/M 型), 10kA(H/R 型);
Icu: 400V:35kA(L 型),50kA(M 型),65kA(H 型),100kA(R 型);
550V:25kA(M/H/R 型);
690V:5kA(L 型),10kA(M 型), 15kA(H/R 型);
使用类别: A 类;适用频率: 50Hz;
极数: 3P(3 个保护极,适用于隔离);
A 型:3P+N(3 个保护极,N 极常通,不适用于隔离);
D 型:3P+N(4 个保护极,N 极常通,不适用于隔离);
B 型:4P(3 个保护极,N 极可开闭,适用于隔离);
C 型:4P(4 个保护极,N 极可开闭,适用于隔离);
配 用 的 辅 助 触 头 : FC34-125(1NO1NC, 2NO2NC,
4NO4NC);Ith:3A;Ui:690V;Uimp:4kV;
AC-15:Ue/Ie: AC380V/400V/0.3A;
DC-13:Ue/Ie: DC220V/230V/ 0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构 CD2-125:AC220/230V,AC380/400V;
欠压脱扣器 QT34-125: AC220/230V,AC380/400V.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



证书附页：第 2 页 共 3 页

Te **M** **5** - **125** ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

⑧□：脱扣器型式及附件代号

⑨□: 用途代号 (不标代号为配电用, 2 为保护电动机用断路器)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307713583

证书附页：第 3 页 共 3 页

⑩□：四极产品 N 极代号（3 极产品没有此代号，3N 为 A 型和 D 型；4P 为 B 型和 C 型）

代号	说 明
A 型	N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通
B 型	N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分（N 极先合后分）
C 型	N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分（N 极先合后分）
D 型	N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通

⑪□：附加信息：（无代号-无预付费；F-预付费）

⑫□：报警模块代号（无代号则无此附件，III 为过载报警不跳闸）

⑬□：接线方式代号（不标代号为板前接线，B 为板后接线，C 为插入式）

⑭□：用途代号（无代号--有飞弧距离，W--为零飞弧）

⑮□：用字母“Y”代表圆弧上盖，无代号为平面上盖

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司