



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307680115

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
上图电气有限公司
浙江省温州市乐清市北白象镇沿江产业区华池路 88 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

TGM1-1600; Ue: AC400V/415V, AC690V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 1000A、1250A、1500A、1600A; Ics: AC400V/415V: M 型: 50kA, H 型: 85kA; AC690V: M/H 型: 20kA; Icu: AC400V/415V: M 型: 50kA, H 型: 100kA; AC690V: M/H 型: 20kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 极数: 3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 额定频率: 50/60Hz; 适用于隔离用; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 28 日 有效期至: 2029 年 06 月 02 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 22 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307680115

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号解释:

TG M □ □ - 1600 □ / □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① TG: 企业特征代号
- ② M: 塑料外壳式断路器
- ③ □: 设计序号
- ④ □: 无表示热磁固定
- ⑤ 1600: 壳架电流 (A)
- ⑥ □: 分断能力: M 表示普通型; H 表示高分断型
- ⑦ 极数: 3 表示三极; 4 表示四极
- ⑧ 脱扣型式: 300 表示无附件

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司